

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ34.В.00334/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010265

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский завод слоистых пластиков». Адрес: 443532, Россия, Самарская область, Район Волжский, с. Преображенка, ул. Промышленная, владение 1-А. Фактический адрес: 443532, Россия, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Верхняя Подстепновка, здание № 2А. ОГРН: 1066367037439. Телефон: +7 (846) 207-77-00. E-mail: e.kirsanov@arcoplastica.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский завод слоистых пластиков». Адрес: 443532, Россия, Самарская область, Район Волжский, с. Преображенка, ул. Промышленная, владение 1-А. Фактический адрес: 443532, Россия, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Верхняя Подстепновка, здание № 2А. ОГРН: 1066367037439. Телефон: +7 (846) 207-77-00. E-mail: e.kirsanov@arcoplastica.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@rozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пластик бумажно-слоистый декоративный трудногорючий, выпускаемый по ТУ 22.21.42.110-003-94951888-2019, относится к классу пожарной опасности строительных материалов КМ1, имеет показатели пожарной опасности: группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89*, группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89*, относится к трудногорючим материалам по ГОСТ 12.1.044-89*, относится к материалам, медленно распространяющим пламя по поверхности (индекс распространения пламени не более 20) по ГОСТ 12.1.044-89*. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.21.42.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-26/11-2019 от 20.11.2019 г., испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 378/ОС-19 от 25.10.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.21.42.110-003-94951888-2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.11.2019 по 20.11.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.Б. Ясколко
инициалы, фамилия

И.А. Поединцев
инициалы, фамилия