



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 79, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

м.п.



Экспертное заключение

№ 4188-6 от « 25 » 06 2013 г.

В соответствии с заявкой ООО «Декотек Инжиниринг» (юр. адрес: 115054, г. Москва, Новокузнецкая ул., д.33, стр.2) № 4188 от 05.06. 2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) панели из бумажно-слоистого пластика (компакт- ламинат) Fundermax Interior Compact.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- спецификация производителя
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 4201 от 25 .06. 2013 г.

Экспертиза документации.

Панели из бумажно-слоистого пластика (компакт - ламинат) Fundermax Interior Compact изготавливаются из целлюлозного материала, полимеризованных под воздействием тепла фенольной и меламиновой смол на производстве FunderMax GmbH (Фундермакс), Австрия по адресу: Industriezentrum NOE-SUD, A-2355 Wr.Neudorf Austria.

Панели предназначены в качестве отделочного материала в центральных стерилизационных отделениях операционных и блоках интенсивной терапии.

Сведения об использовании. Монтаж и эксплуатация панелей должны сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с указаниями предприятия- изготовителя, требованиями проектов и соответствующих нормативно- технических документов.

Сведения о транспортировке и хранении. Транспортирование и хранение панелей должны осуществляться согласно спецификации производителя.

Сведения о мерах безопасности. При проведении монтажных работ необходимо использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

Требования к упаковке. Упаковка панелей в соответствии со спецификацией производителя.

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца Панели из бумажно-слоистого пластика (компакт - ламинат) Fundermax Interior Compact .


Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):	
	ПДК а.в., мг/м.куб
Ацетон	менее 0,005 0,35
Бензол	менее 0, 005 0,1
Ксилол	менее 0,005 0,2
Толуол	0,0076 0,6
Фенол	менее 0,001 0,003
Формальдегид	0,006 0,01
Этилацетат	менее 0,005 0,1
Этилбензол	менее 0,005 0,02
Метанол	менее 0,005 0,5
Интенсивность запаха	1 балл 2 балла
Бактериологические исследования: Исследованный образец панели не стимулирует рост и развитие микрофлоры, в т.ч. патогенной	

Заключение.

Панели из бумажно-слоистого пластика (компакт - ламинат) Fundermax Interior Compact соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия, конструкции. Гигиенические требования безопасности»

Эксперт


подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.