

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)



№ RU C-IN.ПБ68.В.00700/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРИНЛЭМ РУС» (ООО «ГРИНЛЭМ РУС»)
Место нахождения: 119017, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, 1-й КАЗАЧИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 7, ЭТАЖ 1, КОМНАТА 3.
ОГРН 1207700409069, ИНН 9706009883. Телефон: +79203312810, адрес электронной почты: Aleksandr.ru@greenlam.com.
Договор уполномоченного лица № 29072021 от 29.07.2021 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Greenlam Industries Ltd».

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИНДИЯ, 2nd Floor, West Wing, Worldmark 1, Aerocity IGI Airport Hospitality District New Delhi 110037.

Географические координаты системы ГЛОНАСС: 28.550753107253527, 77.12132718465739.

Телефон: +911142791399, e-mail: info@greenlam.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Декоративные листы из трудногорючего бумажно-слоистого пластика высокого давления (HPL), марок: «Greenlam Laminate FR», «Greenlam Compact Laminate FR», толщиной от 6 до 30 мм, плотностью от 1,35 до 1,45 г/см³, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.21.42

код ТН ВЭД ЕАЭС 3921 90 410 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-974/10-2021 от 29.10.2021 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

Сертификата системы менеджмента качества RA.RU.13НА35.00411 от 25.05.2021, выданного Органом по сертификации "Имидж и деловая репутация" Общества с ограниченной ответственностью "ПромСтандарт", RA.RU.13НА35.

Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению 1 на 1 листе.

Продукция хранится в закрытых сухих помещениях при температуре от 18°C до 20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%. После удаления заводской упаковки листы пластика укладывают в штабель, горизонтально друг на друга. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 02.11.2021

по

01.11.2024



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2986277/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-IN.ЛБ68.В.00700/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1. - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2. - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2. - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Г2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П. "ПСК"
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)